

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про використання води за 2021 рік

Подають	Терміни подання
Водокористувачі, діяльність яких пов'язана із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування	Не пізніше 01 лютого наступного за звітним року
Платники рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями із зазначеної плати копію електронних звітів з відміткою про одержання – до територіального органу ДПС за місцем податкової реєстрації	У строки, визначені податковим законодавством для подання податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал

Форма № 2ТП-
водгосп
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України 16
березня 2015 року №
78 за погодженням з
Держстатом

Респондент:

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРАНІВКА МІСЬКВОДОКАНАЛ"**

Місцезнаходження/місце проживання: **Житомирська область, Новоград-Волинський район, Баранівська ТГ, місто Баранівка, вул. ЗВ'ЯГЕЛЬСЬКА, буд. 123**

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер* **36082884**

Код водокористувача **180698**

КВЕД **36.00 Забір очищення та постачання води**

Код приналежності до платника єдиного податку четвертої групи

Місце здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності **Житомирська область, Новоград-Волинський район**

Кількість заповнених рядків таблиці 1	3
Кількість заповнених рядків таблиці 2	2
Кількість бланків, на яких складено Звіт	1
Бланк №	1



Відмітка про отримання

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Таблиця 1. Забір, використання, передача та втрати води

тис. куб. м

№ рядка	Назва джерела водопостачання або водокористувача	КОДИ				Відстань від гирла, км	Забрано або одержано води за рік											
		типу джерела водокористувача, що передає	поверхневого водного об'єкта (джерела постачання)	категорії якості води	Д		усього	у тому числі за місяцями										
								В	Г	Е	1	2	3	4	5	6	7	8
1	артезіанські свердловини	60	ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105	ПО	256	49.0	3.1	3.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.5	4.9	4.6	4.7	5.0	4.6
2	артезіанські свердловини	60	ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105	ПП	256	41.1	3.8	3.0	3.4	3.4	3.8	3.3	5.9	2.7	2.5	3.1	3.2	3.0
3	від інших підприємств	91/999003	ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105	СД	256	68.3	6.4	6.5	6.3	5.3	5.5	5.3	5.2	5.2	5.2	5.7	5.9	5.8

№ рядка	Ліміт використання	Фактично використано води за рік										Передано іншим водокористувачам за рік					
		усього	у тому числі на потреби				на інші потреби	без використання					Втрати води за рік				
			питні і санітарно-гігієнічні	виробничі (технологічні)	зрошення	питні і санітарно-гігієнічні користувачів, що не звітують		код виду використання	об'єм	код категорії якості води	об'єм	код категорії якості води		об'єм			
А	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	52.1	19.2	0.0	7.5	0.0	8.6	04	3.1	ПД	8.3	Не зазначено	0.0	21.5				
2	43.5	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	Не зазначено	0.0	Не зазначено	0.0	Не зазначено	0.0	0.0				
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	СТ	0.0	СТ	68.3	Не зазначено	0.0	0.0				

Таблиця 2. Водовідведення

№ рядка	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод	КОДИ			Відстань від гирла, км	усього	Відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м			
		типу приймача	поверхневого водного об'єкта	категорії якості води			забруднених	нормативно-чистих (без очиски)	нормативно-очищених на очисних спорудах	
		В	Г	Д		без очиски	недостатньо очищених	біологічної очиски	фізико-хімічної очиски	механічної очиски
1	річка Случ	20	ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105	СС	256	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0
2	річка Случ	20	ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105	СД	256	0.0	0.0	68.3	0.0	0.0

Вміст основних забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах

№ рядка	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	13/0.9	42/56.0	51/7.6	40/8.4	05/0.9	02/0.1	31/0.0	30/3.2	54/6.0	48/181.0	14/35.5	/
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 3. Додаткові показники використання води

№ рядка	Назва показника	Одиниця виміру	Кількість (за рік)
А	Б	В	І
1	Об'єм води у системах оборотного водопостачання	тис. куб. м	0.0
2	Об'єм води у системах повторного водопостачання	тис. куб. м	0.0
3	Об'єм води, пропущеної через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії	млн куб. м	0.000
4	Річний ліміт забору води з водних об'єктів	тис. куб. м	103.0
5	У тому числі підземних вод	тис. куб. м	103.0
6	Кількість днів роботи водокористувача, що звітує	днів	365
7	Середня кількість годин роботи за добу	годин	24
8	Потужність очищених споруд, після очищення якими зворотні (стічні) води скидаються у водні об'єкти	тис. куб. м	985.5
9	У тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку	тис. куб. м	985.5
10	Потужність очищених споруд, після очищення якими зворотні (стічні) води відводяться на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби	тис. куб. м	0.0
11	Об'єм води, забраної із водного об'єкта, що врахований засобами виміральної техніки первинних водокористувачів	тис. куб. м	90.1
12	Об'єм зворотної (стічної) води, що врахований засобами виміральної техніки на спорудах кінцевої очистки	тис. куб. м	0.0

Виконавець:

Заєць Г. А.

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Телефон: +38-(098)-434-1979

електронна пошта: baranivkavdkn@ukr.net

Водокористувач (уповноважена особа водокористувача)

Дерев'яно Ю. С.

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Перелік вторинних водокористувачів з інформацією щодо об'ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення по КП «Баранівка міськводоканал» на 2021 рік

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Ліміт використання води згідно договору, тис.м ³ /рік	Об'єм води, переданої іншим водокористувачам без використання, (код ПД) гр.23, тис.м ³ /рік	Об'єм зворотних (стічних) вод одержаний від водокористувача (код СД) гр.23, тис.м ³ /рік
1	ТОВ «Органік-Мілк»		-	57,6
2	ТОВ «Баранівський молокозавод»		-	2,2
3	КНП «Баранівська ЦРЛ»	8,6	8,5	8,5
4	Відділ освіти Баранівської МР	8,1	-	-
	Разом:		8,5	68,3

Водокористувач

Дерев'яно Ю.С.

Результати хімічних аналізів зворотних (стічних) вод, відведених в річку Слuch (окремо по кожному випуску)
Комунальне підприємство "Баранівка міськводоканал"
 (назва водокористувача)

КОД забруднюючих речовин	Забруднюючі речовини	ГДС, мг/дм ³	Фактична концентрація, мг/дм ³				Всього, тис.м ³ /рік Середнє за рік, мг/дм ³	Всього зворотних вод, тис.м ³ /рік		Фонові конц., мг/дм ³	т/рік кг/рік
			I	II	III	IV		НО	НДО		
ВИПУСК	№1										
	Обсяг зворотних вод, тис.м ³						111,3				
13	Завислі речовини	15	7,0	5,9	6,2	13,8	8,2				0,9
42	Сухий залишок	1000	527	499	471	517	503,5				56,0
51	Хлориди	300	83	55	67	67	68,0				7,6
40	Сульфати	100	80	70	77	74	75,2				8,4
05	БСК5	15	9,68	4,56	5,68	13,36	8,32				0,9
02	Азот амонійний	1,00/2,00	0,98	0,99	0,68	0,95	0,9				0,1
31	Нітриги	0,08/0,65	0,078	0,069	0,056	0,078	0,07				0,0
30	Нітрати	40/45	28,8	39,2	11,9	36,0	28,9				3,2
54	ХСК	80	56,45	38,30	43,65	78,94	54,33				6,0
48	Фосфати	2,14/3,50	2,05	1,68	0,93	1,86	1,63				181
28	Нафтопродукти	-									
14	Залізо	0,46/0,30	0,338	0,354	0,288	0,293	0,319				35,5
39	СПАР										

Водокористувач



Дерев'янку Ю.С.